



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю 355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта, 164,  
тел. ОД (8652) 24-52-26, E-mail: gu.mchs26@yandex.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по СК,  
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191, а. тел. (8652) 94-55-90, факс (8652) 23-39-73,

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по Советскому городскому округу, Курскому и  
Степновскому районам) управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по СК,  
ст. Курская, ул. Моздокская, 70, тел. 8(87964) 6-55-48, [stepnoe77@bk.ru](mailto:stepnoe77@bk.ru)

Единый телефон доверия государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по  
Ставропольскому краю тел. (8652) 39-99-99

### Предписание № 10/1/9

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по  
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара

Муниципальному казённому общеобразовательному учреждению «Средняя  
общеобразовательная школа № 4 имени Героя труда Ставрополя П.В. Лобанова» в  
лице законного представителя директора Кульчитской Светланы Викторовны.

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество  
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,  
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного  
инспектора по пожарному надзору по Советскому городскому округу, Курскому и  
Степновскому районам подполковника внутренней службы Заворукина И.В.

(наименование органа ГПН)

№ 10 от «26» января 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ  
«О пожарной безопасности» в период:

« 01 » 02 20 21 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

« 18 » 02 20 20 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

« 26 » 02 20 20 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

проведена плановая проверка

Заместителем начальника ОНД и ПР (по Советскому городскому округу, Курскому  
и Степновскому районам) УНД и ПР ГУ МЧС России по СК майором внутренней  
службы Паршиным Евгением Викторовичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по  
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Кульчитской Светланой Викторовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О  
пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных  
требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только
Предписания				

		документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены		выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Определить порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности	п. 3 Постановление Правительства РФ от 16.09.2021г. № 1479	30.04.2022	
2.	Обеспечить проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации	п. 9 Постановление Правительства РФ от 16.09.2021г. № 1479	30.04.2022	✓✓
3.	Обеспечить размещение знаков пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено"	п. 11 Постановление Правительства РФ от 16.09.2021г. № 1479	30.04.2022	✓✓
4.	Не допускать хранение под лестничным маршем вещей, мебели, оборудования и других горючих материалов	п. 16к Постановление Правительства РФ от 16.09.2021г. № 1479	30.04.2022	исполн ✓✓
5.	Разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности разработанная согласно разделу XVIII ППР- 1479	п. 392, 393, 394 Постановление Правительства РФ от 16.09.2021г. № 1479	30.04.2022	
6.	Обеспечить исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории учреждения	п. 48 Постановление Правительства РФ от 16.09.2021г. № 1479	20.12.2022	
7.	Провести эксплуатационные испытания наружных противопожарных лестниц и ограждений крыши	п. 176 Постановление Правительства РФ от 16.09.2021г. № 1479	20.12.2022	
8.	Разработать документацию регламентирующую обеспечение соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций кровли, а также техническая документация изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ	п. 13 Постановление Правительства РФ от 16.09.2021г. № 1479	30.04.2022	
9.	Завести журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 17, 42, 43, 48, 50, 52, 54 Постановление Правительства РФ от 16.09.2021г. № 1479	30.04.2022	исполн

10.	Приобрести в наличие средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	п. 30 Постановление Правительства РФ от 16.09.2021г. № 1479	20.12.2021г	
11.	Демонтировать в помещении оружейки эксплуатирующуюся электроосветительную проводку с видимыми повреждениями	п. 356 Постановление Правительства РФ от 16.09.2021г. № 1479	30.04.2021г	исполн.
12.	Установить указатели к источникам наружного противопожарного водоснабжения со светоотражающей поверхностью либо световые указателями, подключенные к сети электроснабжения и включенные в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их местонахождения и по направлению движения к ним	п.48 Постановление Правительства РФ от 16.09.2021г. № 1479	30.04.2021г	
13.	Разработать исполнительная документация на монтаж, ремонт, и эксплуатацию средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации). Разработать проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. Разработать техническую документацию на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем	п. 54 Постановление Правительства РФ от 16.09.2021г. № 1479	20.12.2021г	
14.	Организовать проведение перед началом каждого учебного года (семестра) с обучающимися занятия по изучению требований пожарной безопасности, в том числе по умению пользоваться средствами	п. 92 Постановление Правительства РФ от 16.09.2021г. № 1479	30.04.2021г	

	индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара и первичными средствами пожаротушения			
15.	Установить автоматическую пожарную сигнализацию в помещении для хранения спортивного инвентаря пристроенного к спортивному залу	Приложение А, Таблица А3, п. 38 СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения»	20.12.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника ОНД и ПР

(по Советскому городскому округу, Курскому и Степновскому районам)

УНД и ПР ГУ МЧС России

Паршин Е.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«26» февраля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

Кульчитская С.В.  
(подпись)

«26» февраля 2021 г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

М.Л.П.\*  
(подпись)

директор Кульчитская С.В.  
(должность, фамилия, инициалы)