



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Отделение надзорной деятельности и ПР управление надзорной деятельности
управление надзорной деятельности Главного управления МЧС России по СК
(по Курскому и Степновскому районам)

357850 ст. Курская, ул. Моздокская, 70. тел. (8-87964) 6-55-48, fax 6-57-82, e-mail адрес, «Internet» stepnoe77@bk.ru
номер телефона доверия Главного управления МЧС России по СК (8652) 39-99-99
Южный региональный центр МЧС России 8 (863) 240-66-10.

Предписание № 20/08/17

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Законному представителю юридического лица

Муниципальное казенное образовательное учреждение Средняя обра-
зовательная школа №4 директору Кульчитской Светлане Викторовне

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Курского и Степновского
районам по пожарному надзору Паршина Е.В. от «24» января 2019 года, № 20, ст. 6 Федерального
закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 15.02. 2019 года государственным
инспектором Курского и Степновского районам по пожарному надзору Арутюнян Р.А. проведена
плановая проверка МКОУ СОШ №4, расположенного п. Верхнестепной . ул. Центральная,8

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов)
по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного
самоуправления)

совместно с Директором МКОУ СОШ №4 Кульчитская С.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ пункта	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) на-	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) выполнения и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Руководителю организации обеспечить исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя	Пункт 61 ППР	20.05.2019 г.	
	Не допускать загромождение пути эвакуации.	Пункт 23 ППР.	20.05.2019 г.	
	Нанести на корпус каждого огнетушителя порядковый номер.	Пункт 70 ППР.	20.05.2019 г.	
	Устранить прокладку и эксплуатацию временной проводки линий электропередачи по горючим материалам.	Пункт 41 ППР.	20.05.2019 г.	

осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в специальном журнале произвольной формы.			
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;


лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Курского и Степновского районов
по пожарному надзору Арутюнян Р.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«20» февраля 2019 г.


(подпись)

Предписание для исполнения получил:

Директор МКОУ СОШ №4
Кульчитская С.В.

(должность, фамилия, инициалы)

«20» февраля 2019 г.


(подпись)