

ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРОКУРАТУРА
СТЕПНОВСКОГО РАЙОНА
ул. 11 Яблонского, д. 43, с. Степнос, Степновский район,
Ставропольский край, Россия, 357930

31.08.2021 7-84-2021

№

Директору МКОУ СОШ № 4
Кульчитской С.В.

ул. Центральная, д. 8,
пос. Верхнестепной, Степновский
район, Ставропольский край,
357930.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений пожарного
законодательства

Прокурорской проверкой в деятельности МОУ СОШ № 4 (далее – учреждение) выявлены нарушения требований противопожарного законодательства.

В соответствии со ст. 1 Закона № 69-ФЗ под требованиями пожарной безопасности понимаются специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом; под противопожарным режимом Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами по пожарной безопасности требований пожарной безопасности, определяющих правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности.

Правила пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности, утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – Постановление № 1479).

Пунктом 54 Постановления № 1479 установлено, что руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.

Прокурорской проверкой установлено, что в учреждении при техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности -

ETC № 014881 *

автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) не соблюдаются проектные решения и специальные технические условия, ввиду отсутствия исполнительной документации и проектов на монтаж ранее установленных систем АПС. Срок службы установленных АПС установить не представляется возможным в связи с отсутствием необходимой документации.

Выявленные нарушения являются недопустимыми, создают угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц, находящихся в здании учреждения, в том числе и несовершеннолетних обучающихся.


Причинами допущенных нарушений требований противопожарного законодательства является ненадлежащее исполнение обязанностей должностными лицами учреждения, что в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации является основанием для привлечения виновного лица к дисциплинарной ответственности.

В связи с этим, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района, принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, устранив причины и условия, способствующие совершению нарушений требований закона, и недопущению их впредь.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных работников.
3. Довести содержание настоящего представления до сведения подчиненных, в дальнейшей деятельности строго руководствоваться нормами действующего законодательства.
4. Рассмотреть представление с участием оперативного работника прокуратуры района, для чего заблаговременно сообщить в прокуратуру района о времени и месте его рассмотрения.
5. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах в месячный срок сообщить в прокуратуру района в письменной форме; к информации приобщить заверенные копии распоряжений (приказов) о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц.

И.о. прокурора района
юрист 1 класса



A.A. Xukasov

Р.Р. Миронов, тел. 3-16-19