

И. о. прокурора
Степновского района
Ставропольского края
юристу 1 класса
А. А. Хукасову

15.09.2021 718

Администрация МОУ СОШ № 4 им. П.В. Лобанова п. Верхнестепного Степновского муниципального округа Ставропольского края в ответ на Ваше представление № 7-84-2021 от 31.08.2021 г. об устранении нарушений пожарного законодательства сообщает следующее.

Данное представление рассмотрено при участии оперативного работника прокуратуры района Миранова Р.Р.

В феврале 2016 года был установлен прибор управления речевыми оповещателями «Соната-К». В связи с многочисленной сменой завхозов за период 2016-2021 гг. (4 человека), исполнительная документация и проекты на монтаж установленных систем АПС были утеряны. В настоящее время обслуживание пожарной сигнализации осуществляется организацией ООО «Брандмейстр». АПС находится в исправном, рабочем состоянии, ведется учет технического обслуживания пожарной сигнализации и систем оповещения (копия журнала прилагается).

За ненадлежащее исполнение обязанностей должностным лицом, действующий завхоз школы, Федотикова А.М. привлечена к дисциплинарной ответственности в виде замечания. Содержание представления № 7-84-2021 от 31.08.2021 г. об устранении нарушений пожарного законодательства доведено до сведения подчиненных с требованием в дальнейшем строго руководствоваться нормами действующего законодательства.

Директор



С. В. Кульчитская

16 09 21

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575804

Владелец Кульчитская Светлана Викторовна

Действителен с 22.03.2022 по 22.03.2023