



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по СК

(по Советскому городскому округу, Курскому и Степновскому районам)

357911 г. Зеленокумск, ул. Советская, 10. тел. (8-86552) 6-59-68, fax 6-59-68, e-mail адрес, «Internet» zelenokumsk77 @ bk. ru
номер телефона доверия Главного управления МЧС России по СК (8652) 39-99-99

" 26 " февраля 20 21 г.
(дата составления акта)

ст. Курская
(место составления)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 10

По адресу/адресам: Ставропольский край, Степновский район, п. Верхнестепной, ул.
Центральная, 8.

(место проведения проверки)

На основании распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической
работы (по Советскому городскому округу, Курскому и Степновскому районам) управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Ставропольскому краю Заворукина И.В. от 26.01.2021г. № 10

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 4 имени Героя труда Ставрополя П.В. Лобанова»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" 01 " 02 20 21 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

" 18 " 02 20 20 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

" 26 " 02 20 20 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР (по Советскому городскому округу, Курскому и Степновскому
районам) УНД и ПР ГУ МЧС России по СК

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки)

Директор Кульчитская Светлана Викторовна 26.01.2021г. 15ч.00мин.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: заместитель начальника Советского городского округа, Курского
и Степновского районов по пожарному надзору Паршин Е.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии),
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Кульчитская Светлана Викторовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Не определен порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности п. 3 Постановление Правительства РФ от 16.09.2021г. № 1479;
2. Не обеспечено проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации п. 9 Постановление Правительства РФ от 16.09.2021г. № 1479;
3. Не обеспечено размещение знаков пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено" п. 11 Постановление Правительства РФ от 16.09.2021г. № 1479;
4. Допускается хранение под лестничным маршем вещей, мебели, оборудования и других горючих материалов п. 16к Постановление Правительства РФ от 16.09.2021г. № 1479;
5. Отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности разработанная согласно разделу XVIII ППР- 1479 п. 392, 393, 394 Постановление Правительства РФ от 16.09.2021г. № 1479;
6. Не обеспечена исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории учреждения п. 48 Постановление Правительства РФ от 16.09.2021г. № 1479;
7. Отсутствует протокол эксплуатационных испытаний наружных противопожарных лестниц и ограждений крыши п. 176 Постановление Правительства РФ от 16.09.2021г. № 1479;
8. Отсутствует документация регламентирующая обеспечение соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций кровли, а также техническая документация изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ п. 13 Постановление Правительства РФ от 16.09.2021г. № 1479;
9. Отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты п. 17, 42, 43, 48, 50, 52, 54 Постановление Правительства РФ от 16.09.2021г. № 1479;
10. Отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного п. 30 Постановление Правительства РФ от 16.09.2021г. № 1479;
11. В помещении оружейки эксплуатируется электроосветительная проводка с видимыми повреждениями п. 35б Постановление Правительства РФ от 16.09.2021г. № 1479;
12. Отсутствуют указатели к источникам наружного противопожарного водоснабжения со светоотражающей поверхностью либо световые указателями, подключенные к сети электроснабжения и включенные в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их местонахождения и по направлению движения к ним п.48 Постановление Правительства РФ от 16.09.2021г. № 1479;
13. Отсутствует исполнительная документация на монтаж, ремонт, и эксплуатацию средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации). Отсутствуют проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. В учреждении отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем п. 54 Постановление Правительства РФ от 16.09.2021г. № 1479;
14. Не организовано проведение перед началом каждого учебного года (семестра) с обучающимися занятия по изучению требований пожарной безопасности, в том числе по умению пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара и первичными средствами пожаротушения п. 92 Постановление Правительства РФ от 16.09.2021г. № 1479;
15. Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в помещении для хранения спортивного инвентаря пристроенного к спортивному залу Приложение А, Таблица АЗ, п. 38 СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения».

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

-//-//-

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено -//-//-

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Копии документов по пожарной безопасности объекта

Подписи лиц, проводивших проверку: Паршин Е.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор Кульчитская Светлана Викторовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 26 ” 02 2021 г.

Александр
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)